

KREDIETAANVRAAG ZINKER NABIJ AWZI ZWANENBURG

Registratienummer: 24.160803

Aan De verenigde vergadering **Datum** 5-mrt.-2025
Van D&H **Datum** 21 jan.-2025
Onderwerp Kredietaanvraag zinker nabij AWZI Zwanenburg



Portefeuillehouder: Harry Kortman



Voorgesteld besluit

1. Krediet beschikbaar te stellen van € 325.000,- voor het vervangen van een zinker nabij AWZI Zwanenburg

Context

Op 24 september 2024 is er een persleiding geraakt door heiwerkzaamheden van een externe partij die werkt aan de aanleg van een zonnepark nabij AWZI Zwanenburg. Dit leidde tot een grote lekkage, wat opgeschaald is naar een calamiteit. De calamiteitenorganisatie heeft u hiervan per e-mail op de hoogte gesteld en u geïnformeerd over de voortgang.

In het tracé lopen twee identieke persleidingen naast elkaar. Direct achter waar de persleiding lek geraakt was zat nog een oude en kwetsbare GVK (glasvezelversterkt kunststof) persleiding, waaronder een zinker (een leiding die een watergang ondergronds kruist). Dit deel was nog intact maar zou binnen enige tijd ook vervangen moeten worden. Dat gold voor beide naast elkaar gelegen zinkers. Door de omvang van de werkzaamheden ten behoeve van de calamiteit is besloten om werk-met-werk te maken en deze zinkers ook te vervangen. Het niet vervangen van deze zinkers werd bestempeld als zeer risicovol, omdat er anders een aantal materiaal/diameter-overgangen achter elkaar kwam te zitten en doordat de grond geroerd was er zettingen konden plaatsvinden wat tot nieuwe lekkages zou kunnen leiden.

Argumenten

- 1.1 We maken onze assets toekomstbestendig

Deze zinkers zouden we in de nabije toekomst moeten vervangen. De oude zinkers naderden het einde van de levensduur. Door bij herstelwerkzaamheden van de calamiteit de werkzaamheden te combineren zijn nu beide zinkers toekomstbestendig. Als we het in een gepland project zouden hebben opgepakt zouden we ze ook tegelijkertijd vervangen.

1.2 We besparen op capaciteit en kosten in de toekomst

Een aanzienlijk deel van de werkzaamheden, zoals grondwerk ten behoeve van het herstel van de calamiteit, maken het overbodig om dit nogmaals te doen ten behoeve van het vervangen van de zinkers. Dit scheelt inzet, waardoor de kosten van deze vervanging lager uitvallen. We hebben hierbij werk-met-werk gemaakt. Het niet direct vervangen van deze zinkers zou financieel ongunstig zijn. Daarnaast verhalen we de kosten van de kapotte zinker (die in het kader van de calamiteit is vervangen) via de verzekering van de aannemer die de schade heeft veroorzaakt. Deze kosten betreffen dus alleen de kosten van de tweede zinker die gelijk is meegenomen.

Financiën

De kosten van het vervangen van de tweede zinker is € 325.000,- inclusief BTW. Deze investering was nog niet opgenomen in de raming van het MJP 2025-2029. Binnen het programma Waterketen kunnen we dit opvangen binnen de investeringsraming van toekomstig werk. De tarief consequenties zijn zodoende nihil.

Risico's

1.1 Het werk is zonder krediet uitgevoerd en kunnen we niet terugdraaien

Op het moment van beslissen is slecht in te schatten wat de uiteindelijke kosten zouden zijn. Doordat het werk meerjarig nut heeft en meer kost dan €150.000,- zijn we conform 'Nota Vaste Activa' genoodzaakt deze als investering te nemen. Met deze kredietaanvraag is het werk rechtmatig en nemen we het op in de jaarrekening 2024.